

公立森町病院 家庭医療センター (仮称)

殿

系統記号	型式	機種名	台数	備考	設置場所	
MAC-101	室外機	RXYP224BA	1	防振架台(K-CDJA930A)付属	待合 事務室 事務室	
MAC-1011	天埋ダクト	FXYMP71A	2	ストリーマ除菌ユニット付		
MAC-1012	4方向セット	FXYFP56MC	1			
MAC-1013	外気処理天埋ダクト	VKMP80GAM	1			
MAC-102	室外機	RXYP335BA	1	防振架台(K-CDJA930A)付属	診察室1~5 診察室6 感染待合室 1F廊下北	
MAC-1021	4方向セット	FXYFP45MC	5			
MAC-1022	4方向セット	FXYFP56MC	1	ストリーマ除菌ユニット付		
MAC-1023	4方向セット	FXYFP28MC	1	ストリーマ除菌ユニット付		
MAC-1024	外気処理天埋ダクト	VKMP50GAM	1			
MAC-103	室外機	RXYP335BA	1	防振架台(K-CDJA930A)付属	診察室7~12 ﾌﾟﾘﾍﾞｲﾀﾞｰ室 1Fスタッフコーナー	
MAC-1031	4方向セット	FXYFP36MC	6			
MAC-1032	4方向セット	FXYFP45MC	2			
MAC-1033	外気処理天埋ダクト	VKMP100GAM	1			
MAC-104	室外機	RXYP335BA	1	防振架台(K-CDJA930A)付属	1F検査室 1F廊下北、準備コーナー 1Fスタッフコーナー、処置室1~2 1F廊下南 1F廊下西 観察室 レントゲン室 1Fスタッフコーナー	
MAC-1041	2方向セット	FXYCP28M	1			
MAC-1041	2方向セット	FXYCP22M	6			
MAC-1042	2方向セット	FXYCP36M	2			
MAC-1043	2方向セット	FXYCP45M	1			
MAC-1044	4方向セット	FXYFP28MC	1			
MAC-1045	壁掛	FXYAP28M	1	トレンアップキット(K-KDU572DV)付属		
MAC-1046	外気処理天埋ダクト	VKMP80GAM	1			
MAC-201	室外機	RXYP160BA	1	防振架台(K-CDJA635A)付属		指導医室2~4 看護師休憩室
MAC-2011	4方向セット	FXYFP45MC	3	加湿器付		
MAC-2012	4方向セット	FXYFP56MC	1	加湿器付		
MAC-202	室外機	RXYP160BA	1	防振架台(K-CDJA635A)付属	所長室、応接室 指導医室1	
MAC-2021	4方向セット	FXYFP56MC	2	加湿器付		
MAC-2022	4方向セット	FXYFP45MC	1	加湿器付		
MAC-203	室外機	RXYP224BA	1	防振架台(K-CDJA930A)付属	研修医室	
MAC-2031	4方向セット	FXYFP71MC	3	加湿器付		
MAC-204	室外機	RXYP400BA	1	防振架台(K-CDJA1240A)付属	大会議室	
MAC-2041	4方向セット	FXYFP90MC	4	加湿器付		
MAC-205	室外機	RXYP450BA	1	防振架台(K-CDJA1240A)付属	2F廊下北、廊下西 2F廊下南、廊下中 カンファレンス室	
MAC-2051	2方向セット	FXYCP80M	2			
MAC-2052	2方向セット	FXYCP80M	2			
MAC-2053	4方向セット	FXYFP140MC	1	加湿器付		
MAC-206	室外機	RXYP400BA	1	防振架台(K-CDJA1240A)付属	ホワイ 実習室、休憩室兼カンファレンス 訪問看護ステーション 面談室	
MAC-2061	2方向セット	FXYCP80M	2			
MAC-2062	4方向セット	FXYFP45MC	2	加湿器付		
MAC-2063	4方向セット	FXYFP71MC	2	加湿器付		
MAC-2064	壁掛	FXYAP28M	1	トレンアップキット(K-KDU572DV)付属		
PAC-201	床置	SZYV80BBT	3	木台(KKWJ9L80)付属	サーバ-室	
	(ON/OFFコントローラ)	DCS301B1	3		事務室	
	(DIII-NET拡張アダプタ)	DTA109A1	1			

AKK

ダイキン工業株式会社

A110610 C